

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pod nazwą:

**„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej o część przedszkolną wraz z biblioteką”**

Znak postępowania: RIR.271.8.2021

**Zapytania:**

Branża budowlana:

1. Prosimy o udostępnienie specyfikacji dźwigu osobowego.
2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy w zakres zadania wchodzi wyposażenie pomieszczeń oraz wykonanie placu zabaw. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o te pozycje wraz z opisem.

**Odpowiedzi:**

Ad. 1.

Z rysunku można odczytać, podstawowe kwestie:

- winda z dwoma przystankami,
- dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Specyfikacja dźwigu osobowego:

- sufit z blachy malowanej np. Could White (P50) ze świetlówkami,
- lustro w górnej części tylnej ściany,
- podłoga z winylu np. Ash Gray (VF20),
- sygnalizacja z czarnego poliwęglanu łączonego ze stalą nierdzewną szczotkowaną,
- ściany ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
- poręcz ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
- dojazd awaryjny do najbliższego przystanku w wypadku przerwy w dostawie energii,
- zgodność z normą EN 81-70 - dźwig dostosowany dla osób niepełnosprawnych,
- precyzyjne poziomowanie kabiny na przystanku,
- energooszczędne oświetlenie ledowe,
- dźwig musi być dostosowany do przewidzianego w projekcie szybu.

Ad. 2.

W zakres zadania nie wchodzi wyposażenie pomieszczeń oraz wykonanie placu zabaw zgodnie z przedmiarem robót.