

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pod nazwą:

**„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej o część przedszkolną wraz z biblioteką”**

Znak postępowania: RIR.271.8.2021

**Zapytanie:**

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy zgodnie z pozycją 124 przedmiaru częściowe utwardzenie terenu ma zostać wykonane z ażurowych płyt betonowych czy też zgodnie z opisem z Geokraty N30.

**Odpowiedź:**

W sprawie zapytania odnośnie zastosowania geokraty lub betonowych płyt ażurowych na podjazd przed projektowanym budynkiem przedszkola w Jabłonce Kościelnej, Zamawiający informuje, iż parametrem decydującym przy wyborze materiału jest powierzchnia biologicznie czynna oraz nośność nawierzchni utwardzonej umożliwiającej przejazd wozu strażackiego zgodnie z warunkami technicznymi. W związku z tym zaprojektowana została geokrata z powierzchnią biologicznie czynną min 50% oraz umożliwiająca przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonów). Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z opisem technicznym projektu z geokraty spełniającej opisane parametry techniczne.